



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos – Edital nº 293/2016
Resultado do julgamento dos recursos interpostos contra as questões da Prova Objetiva

Opção de Vaga:
B-226 – Técnico em Refrigeração

Disciplina: Específica

Questão: 49

- Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso:

1702949														
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Parecer da Banca Examinadora:

No enunciado constam as palavras “possível” e “priorizar”. O ar insuflado pode ou não conter ar de renovação (exterior). Mas contendo não é possível no jato insuflado verificar a quantidade de ar exterior, A vazão de ar exterior pode ser medida. na sua tomada, para inclusive verificar as indicações da ANVISA e ABNT. Caso não haja renovação ou um sistema DOA (ar exterior dedicado) o correto estabelecimento da vazão de ar exterior deve ser priorizado.

- Situação da questão: **mantida sem alteração de gabarito.**

Questão: 52

- Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso:

1702949														
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Parecer da Banca Examinadora:

Perda de refrigerante não implica em perda total. E uma perda (parcial) de refrigerante conduz a uma redução da pressão no evaporador podendo-se ter temperaturas inferiores a zero Celsius provocando o aparecimento da geada na superfície do evaporador.

- Situação da questão: **mantida sem alteração de gabarito.**